




Associazione Regionale
Allevatori della Lombardia



LAB N. 0518



RAPPORTO DI PROVA N° 17LA09975 DEL 10/03/2017

Dati relativi al campione

Oggetto della prova: **ACQUA DI ACQUEDOTTO**

Descrizione: **ACQUA COD ID 1/277/CR**

Lotto / scadenza: -

Accettazione N° 17-003121 del 09/03/2017

Spett.

MARAZZI S.A.S.

VIA PORTO FRANCO 14

26013 CREMA (CR)

FAX:

Inviato a:

marazzi.sas@gmail.com

Dati di campionamento

Data: **09/03/2017**

A cura di: **Cliente**

Parametro Metodo	Risultato	U.M.	LoQ	Data Inizio e Fine Prova
Combinazione Marazzi				
* Colore <i>Metodo interno</i>	non percepito	-		09/03/2017 10/03/2017
* Torbidità <i>RAPPORTI ISTISAN 97/8 PAG. 11</i>	0,00	FAU		09/03/2017 10/03/2017
pH a 25° <i>RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG. 68 met. ISS.BCA.023</i>	7,66	-	1	09/03/2017 10/03/2017
Conduttività elettrica <i>RAPPORTI ISTISAN 2007/31 PAG. 55 met. ISS.BDA.022</i>	501	µS/cm		09/03/2017 10/03/2017
* Ammonio <i>Metodo interno Spettroquant</i>	0,07	mg/l	0.02	09/03/2017 10/03/2017
* Nitrati (come NO3) <i>Metodo interno Spettrofotometrico</i>	1,33	mg/l	1	09/03/2017 10/03/2017

(*): prove non accreditate da ACCREDIA

Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.

I campioni analizzati sono conservati sino al termine dell'esecuzione delle prove. L'eventuale successiva conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta da parte del cliente. Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto, se non nella sua forma completa, senza il formale permesso del Laboratorio.

LoQ: Limite di Quantificazione.

Iscrizione n. 030019304001 nel registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del DGR 266/2010.

Fine del rapporto di prova n° 17LA09975


Il presente Rapporto di Prova è una copia conforme dell'originale firmato digitalmente e archiviato presso la ns sede per 48 mesi.

Il Responsabile di Laboratorio

Dr.ssa Nicoletta Rizzi



Associazione Regionale
Allevatori della Lombardia



LAB N. 0518



RAPPORTO DI PROVA N° 17LA09977 DEL 13/03/2017

Dati relativi al campione

Oggetto della prova: **ACQUA DI ACQUEDOTTO**

Descrizione: **ACQUA COD 1/277/CR**

Lotto / scadenza: -

Accettazione N° **17-003121** del **09/03/2017**

Temperatura al ricevimento: **9°C °C**

Spett.

MARAZZI S.A.S.

VIA PORTO FRANCO 14

26013 CREMA (CR)

FAX:

Inviato a:

marazzi.sas@gmail.com

Dati di campionamento

Data: **09/03/2017**

A cura di: **Cliente**

Parametro <i>Metodo</i>	Risultato	U.M.	Data Inizio e Fine Prova
Potabilità microbiologica dell'acqua ai sensi del D.Lgs 31/2001			
Conta di Escherichia coli <i>UNI EN ISO 9308-1:2014</i>	0	ufc/100 ml	09/03/2017 10/03/2017
Conta di batteri Coliformi <i>UNI EN ISO 9308-1:2014</i>	0	ufc/100 ml	09/03/2017 10/03/2017
Conta di Enterococchi intestinali <i>UNI EN ISO 7899-2:2003</i>	0	ufc/100 ml	09/03/2017 13/03/2017

Il campionamento non è oggetto di accreditamento ACCREDIA.

I campioni analizzati sono conservati sino al termine dell'esecuzione delle prove. L'eventuale successiva conservazione è effettuata solo su esplicita richiesta scritta da parte del cliente. Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto, se non nella sua forma completa, senza il formale permesso del Laboratorio.

Iscrizione n. 030019304001 nel registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del DGR 266/2010.

Fine del rapporto di prova n° **17LA09977**

Il presente Rapporto di Prova è una copia conforme dell'originale firmato digitalmente e archiviato presso la ns sede per 48 mesi.

**Il Responsabile delle prove
microbiologiche**

Dr.ssa Luciana Colombo

Il Responsabile di Laboratorio

Dr.ssa Nicoletta Rizzi